



Graf Carat S Bundfældningstank

BIOKUBE

Biologisk rensning af spildevand

Centervej Syd 5, 4733 Tappernøje
Tel.: 55 98 98 00 Fax.: 55 98 98 01
mail@biokube.dk—www.biokube.dk



CEN 12566-1

Bundfældningstank til rensning af husspildevand.

Godkendt og certificeret efter CEN 12566-1

2018

Præstation

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Hydraulisk effektivitet | 99,79 % (2,15 g) | PIA2014-HWG-1404-1020-01 |
| Vandtæthedsprøve | Bestået | PIA2014-WD/NC-1404-1020.02 |
| Trykprøve (pit test) | Bestået | PIA2008-ST-AT0804-1019 BES/N9902/PP/pp/09.142 |
| Holdbarhed | Bestået | PIA2008-ST-AT0804-1019e |
| Holdbar grundvand over udløb | godkendt til 1500 mm | Graf erklæring |
| Modstandsdygtighed overfor ild | Class E | PIA2013-FR-1306-1039 |
| Modeller - standard | 2,7 m ³ ; 3,7 m ³ ; 4,8 m ³ ; 6,5 m ³ | |
| Flere tanke i serie (bestilles) | 8,5 m ³ tank kan dannes ved at sætte 3,7 + 4,8 i serie | |
| Flere tanke i serie (bestilles) | 10 m ³ tank kan dannes ved at sætte to 4,8 i serie | |
| Flere tanke i serie (bestilles) | 13 m ³ tank kan dannes ved at sætte to 6,5 i serie | |